

○○○○動力股份有限公司 ○○廠房新建工程 保護協調設定檢討 (HVCB-M) BASE : 22.8 KV

過電流電驛 CO Relay 保護協調曲線檢討：

- 1、盤名 ----- PNL = HVCB-M
- 2、過電流電驛 CO 曲線代號 ----- Curves Name = CO - HVCB-M
- 3、電驛之廠牌及型號 ----- Maker & Model = Schneider MiCOM P127
- 4、電驛之曲線採用標準 ----- Standard = IEC
- 5、反時限之曲線型式 ----- Inverse Time Curves = 極反時 (EI)
- 6、額定總容量 ----- Σ = 12500 KVA
- 7、基準側計算電壓 ----- V b = 22.8 KV
- 8、基準側額定電流 ----- I r = 316.5 A
- 9、負載百分比 ----- L % = 50 %
- 10、比流器選用匝比 ----- CT = 200 / 5 A , I n = 5 A
- 11、比流器倍數 ----- CT 比 = 40 倍
- 12、基準標置計算 ----- T c = 0.63
- 13、反時限起始動作電流標置 ----- I > = 0.63 I n = 3.15 A
- 14、反時限起始動作電流設定 ----- I s = 126 A
- 15、瞬時跳脫動作電流倍數 ----- I >> = 2.75 I n = 13.75 A
- 16、瞬時跳脫動作電流設定 ----- I I T = 550 A
- 17、反時限之時間標置 (TMS) ----- T = 0.029
- 18、反時限之動作時間 ----- t = 80 / ((I / I s) ^ 2 - 1) * T

($\frac{I}{I_s}$) 各 倍 率 過 電 流 值 (A)	極反時 (EI) 動作時間 (t)
1 倍 x 126 = 126.0 A	t = ∞ Sec
1.1 倍 x 126 = 138.6 A	t = 11.048 Sec
1.3 倍 x 126 = 163.8 A	t = 3.362 Sec
1.5 倍 x 126 = 189.0 A	t = 1.856 Sec
1.7 倍 x 126 = 214.2 A	t = 1.228 Sec
1.9 倍 x 126 = 239.4 A	t = 0.889 Sec
2 倍 x 126 = 252.0 A	t = 0.773 Sec
3 倍 x 126 = 378.0 A	t = 0.290 Sec
4 倍 x 126 = 504.0 A	t = 0.155 Sec
5 倍 x 126 = 630.0 A	t = 0.097 Sec
7 倍 x 126 = 882.0 A	t = 0.048 Sec
9 倍 x 126 = 1134.0 A	t = 0.029 Sec
10 倍 x 126 = 1260.0 A	t = 0.023 Sec
12 倍 x 126 = 1512.0 A	t = 0.016 Sec
15 倍 x 126 = 1890.0 A	t = 0.010 Sec
瞬跳電流設定 I I T = 550 A	t = 0.129 Sec
瞬跳時間設定 t I >> = 550 A	t = 0.000 Sec

○○○○動力股份有限公司 ○○廠房新建工程 保護協調設定檢討

(TR-1 2500KVA) BASE : 22.8 KV

過電流電驛 CO Relay 保護協調曲線檢討：

- 1、盤名 ----- PNL = HVCB-1
- 2、過電流電驛 CO 曲線代號 ----- Curves Name = CO - HVCB-1
- 3、電驛之廠牌及型號 ----- Maker & Model = Schneider MiCOM P122
- 4、電驛之曲線採用標準 ----- Standard = IEC
- 5、反時限之曲線型式 ----- Inverse Time Curves = 極反時 (EI)
- 6、額定總容量 ----- Σ = 2500 KVA
- 7、基準側計算電壓 ----- V b = 22.8 KV
- 8、基準側額定電流 ----- I r = 63.3 A
- 9、負載百分比 ----- L % = 100 %
- 10、比流器選用匝比 ----- CT = 100 / 5 A , I n = 5 A
- 11、比流器倍數 ----- CT 比 = 20 倍
- 12、基準標置計算 ----- T c = 0.63
- 13、反時限起始動作電流標置 ----- I > = 0.63 I n = 3.15 A
- 14、反時限起始動作電流設定 ----- I s = 63 A
- 15、瞬時跳脫動作電流倍數 ----- I >> = 3.5 I n = 17.5 A
- 16、瞬時跳脫動作電流設定 ----- I I T = 350 A
- 17、反時限之時間標置 (TMS) ----- T = 0.052
- 18、反時限之動作時間 ----- t = 80 / ((I / I s)^2 - 1) * T

($\frac{I}{I_s}$) 各 倍 率 過 電 流 值 (A)	極反時 (EI) 動作時間 (t)
1 倍 x 63 = 63.0 A	t = ∞ Sec
1.1 倍 x 63 = 69.3 A	t = 19.810 Sec
1.3 倍 x 63 = 81.9 A	t = 6.029 Sec
1.5 倍 x 63 = 94.5 A	t = 3.328 Sec
1.7 倍 x 63 = 107.1 A	t = 2.201 Sec
1.9 倍 x 63 = 119.7 A	t = 1.594 Sec
2 倍 x 63 = 126.0 A	t = 1.387 Sec
3 倍 x 63 = 189.0 A	t = 0.520 Sec
4 倍 x 63 = 252.0 A	t = 0.277 Sec
5 倍 x 63 = 315.0 A	t = 0.173 Sec
7 倍 x 63 = 441.0 A	t = 0.087 Sec
9 倍 x 63 = 567.0 A	t = 0.052 Sec
10 倍 x 63 = 630.0 A	t = 0.042 Sec
12 倍 x 63 = 756.0 A	t = 0.029 Sec
15 倍 x 63 = 945.0 A	t = 0.019 Sec
瞬跳電流設定 I I T = 350 A	t = 0.139 Sec
瞬跳時間設定 t I >> = 350 A	t = 0.000 Sec

○○○○動力股份有限公司 ○○廠房新建工程 保護協調設定檢討

(TR-2 2500KVA) BASE : 22.8 KV

過電流電驛 CO Relay 保護協調曲線檢討：

- 1、盤名 ----- PNL = HVCB-2
- 2、過電流電驛 CO 曲線代號 ----- Curves Name = CO - 1
- 3、電驛之廠牌及型號 ----- Maker & Model = Schneider MiCOM P122
- 4、電驛之曲線採用標準 ----- Standard = IEC
- 5、反時限之曲線型式 ----- Inverse Time Curves = 極反時 (EI)
- 6、額定總容量 ----- Σ = 2500 KVA
- 7、基準側計算電壓 ----- V b = 22.8 KV
- 8、基準側額定電流 ----- I r = 63.3 A
- 9、負載百分比 ----- L % = 100 %
- 10、比流器選用匝比 ----- CT = 100 / 5 A , I n = 5 A
- 11、比流器倍數 ----- CT 比 = 20 倍
- 12、基準標置計算 ----- T c = 0.63
- 13、反時限起始動作電流標置 ----- I > = 0.63 I n = 3.15 A
- 14、反時限起始動作電流設定 ----- I s = 63 A
- 15、瞬時跳脫動作電流倍數 ----- I >> = 3.5 I n = 17.5 A
- 16、瞬時跳脫動作電流設定 ----- I I T = 350 A
- 17、反時限之時間標置 (TMS) ----- T = 0.052
- 18、反時限之動作時間 ----- t = 80 / ((I / I s)^2 - 1) * T

($\frac{I}{I_s}$) 各 倍 率 過 電 流 值 (A)	極反時 (EI) 動作時間 (t)
1 倍 x 63 = 63.0 A	t = ∞ Sec
1.1 倍 x 63 = 69.3 A	t = 19.810 Sec
1.3 倍 x 63 = 81.9 A	t = 6.029 Sec
1.5 倍 x 63 = 94.5 A	t = 3.328 Sec
1.7 倍 x 63 = 107.1 A	t = 2.201 Sec
1.9 倍 x 63 = 119.7 A	t = 1.594 Sec
2 倍 x 63 = 126.0 A	t = 1.387 Sec
3 倍 x 63 = 189.0 A	t = 0.520 Sec
4 倍 x 63 = 252.0 A	t = 0.277 Sec
5 倍 x 63 = 315.0 A	t = 0.173 Sec
7 倍 x 63 = 441.0 A	t = 0.087 Sec
9 倍 x 63 = 567.0 A	t = 0.052 Sec
10 倍 x 63 = 630.0 A	t = 0.042 Sec
12 倍 x 63 = 756.0 A	t = 0.029 Sec
15 倍 x 63 = 945.0 A	t = 0.019 Sec
瞬跳電流設定 I I T = 350 A	t = 0.139 Sec
瞬跳時間設定 t I >> = 350 A	t = 0.000 Sec

○○○○動力股份有限公司 ○○廠房新建工程 保護協調設定檢討

(TR-3 2500KVA) BASE : 22.8 KV

過電流電驛 CO Relay 保護協調曲線檢討：

- 1、盤名 ----- PNL = HVCB-3
- 2、過電流電驛 CO 曲線代號 ----- Curves Name = CO - HVCB-3
- 3、電驛之廠牌及型號 ----- Maker & Model = Schneider MiCOM P122
- 4、電驛之曲線採用標準 ----- Standard = IEC
- 5、反時限之曲線型式 ----- Inverse Time Curves = 極反時 (EI)
- 6、變壓器額定總容量 ----- TR = 2500 KVA
- 7、變壓器基準側計算電壓 ----- V b = 22.8 KV
- 8、變壓器基準側額定電流 ----- I r = 63.3 A
- 9、變壓器負載百分比 ----- L % = 100 %
- 10、比流器選用匝比 ----- CT = 100 / 5 A , I n = 5 A
- 11、比流器倍數 ----- CT 比 = 20 倍
- 12、基準標置計算 ----- T c = 0.633
- 13、反時限起始動作電流標置 ----- I > = 0.64 I n = 3.2 A
- 14、反時限起始動作電流設定 ----- I s = 64 A
- 15、瞬時跳脫動作電流倍數 ----- I >> = 3.5 I n = 17.5 A
- 16、瞬時跳脫動作電流設定 ----- I I T = 350 A
- 17、反時限之時間標置 (TMS) ----- T = 0.052
- 18、反時限之動作時間 ----- t = 80 / ((I / I s) ^ 2 - 1) * T

($\frac{I}{I_s}$) 各 倍 率 過 電 流 值 (A)	極反時 (EI) 動作時間 (t)
1 倍 x 64 = 64.0 A	t = ∞ Sec
1.1 倍 x 64 = 70.4 A	t = 19.810 Sec
1.3 倍 x 64 = 83.2 A	t = 6.029 Sec
1.5 倍 x 64 = 96.0 A	t = 3.328 Sec
1.7 倍 x 64 = 108.8 A	t = 2.201 Sec
1.9 倍 x 64 = 121.6 A	t = 1.594 Sec
2 倍 x 64 = 128.0 A	t = 1.387 Sec
3 倍 x 64 = 192.0 A	t = 0.520 Sec
4 倍 x 64 = 256.0 A	t = 0.277 Sec
5 倍 x 64 = 320.0 A	t = 0.173 Sec
7 倍 x 64 = 448.0 A	t = 0.087 Sec
9 倍 x 64 = 576.0 A	t = 0.052 Sec
10 倍 x 64 = 640.0 A	t = 0.042 Sec
12 倍 x 64 = 768.0 A	t = 0.029 Sec
15 倍 x 64 = 960.0 A	t = 0.019 Sec
瞬跳電流設定 I I T = 350 A	t = 0.144 Sec
瞬跳時間設定 t I >> = 350 A	t = 0.000 Sec

○○○○動力股份有限公司 ○○廠房新建工程 保護協調設定檢討

(TR-4 2500KVA) BASE : 22.8 KV

過電流電驛 CO Relay 保護協調曲線檢討：

- 1、盤名 ----- PNL = HVCB-4
- 2、過電流電驛 CO 曲線代號 ----- Curves Name = CO - HVCB-4
- 3、電驛之廠牌及型號 ----- Maker & Model = Schneider MiCOM P122
- 4、電驛之曲線採用標準 ----- Standard = IEC
- 5、反時限之曲線型式 ----- Inverse Time Curves = 極反時 (EI)
- 6、變壓器額定總容量 ----- TR = 2500 KVA
- 7、變壓器基準側計算電壓 ----- V b = 22.8 KV
- 8、變壓器基準側額定電流 ----- I r = 63.3 A
- 9、變壓器負載百分比 ----- L % = 100 %
- 10、比流器選用匝比 ----- CT = 100 / 5 A , I n = 5 A
- 11、比流器倍數 ----- CT 比 = 20 倍
- 12、基準標置計算 ----- T c = 0.633
- 13、反時限起始動作電流標置 ----- I > = 0.64 I n = 3.2 A
- 14、反時限起始動作電流設定 ----- I s = 64 A
- 15、瞬時跳脫動作電流倍數 ----- I >> = 3.5 I n = 17.5 A
- 16、瞬時跳脫動作電流設定 ----- I I T = 350 A
- 17、反時限之時間標置 (TMS) ----- T = 0.052
- 18、反時限之動作時間 ----- t = 80 / ((I / I s)^2 - 1) * T

($\frac{I}{I_s}$) 各 倍 率 過 電 流 值 (A)	極反時 (EI) 動作時間 (t)
1 倍 x 64 = 64.0 A	t = ∞ Sec
1.1 倍 x 64 = 70.4 A	t = 19.810 Sec
1.3 倍 x 64 = 83.2 A	t = 6.029 Sec
1.5 倍 x 64 = 96.0 A	t = 3.328 Sec
1.7 倍 x 64 = 108.8 A	t = 2.201 Sec
1.9 倍 x 64 = 121.6 A	t = 1.594 Sec
2 倍 x 64 = 128.0 A	t = 1.387 Sec
3 倍 x 64 = 192.0 A	t = 0.520 Sec
4 倍 x 64 = 256.0 A	t = 0.277 Sec
5 倍 x 64 = 320.0 A	t = 0.173 Sec
7 倍 x 64 = 448.0 A	t = 0.087 Sec
9 倍 x 64 = 576.0 A	t = 0.052 Sec
10 倍 x 64 = 640.0 A	t = 0.042 Sec
12 倍 x 64 = 768.0 A	t = 0.029 Sec
15 倍 x 64 = 960.0 A	t = 0.019 Sec
瞬跳電流設定 I I T = 350 A	t = 0.144 Sec
瞬跳時間設定 t I >> = 350 A	t = 0.000 Sec

○○○○動力股份有限公司 ○○廠房新建工程 保護協調設定檢討

(TR-5 2500KVA) BASE : 22.8 KV

過電流電驛 CO Relay 保護協調曲線檢討：

- 1、盤名 ----- PNL = HVCB-5
- 2、過電流電驛 CO 曲線代號 ----- Curves Name = CO - HVCB-5
- 3、電驛之廠牌及型號 ----- Maker & Model = Schneider MiCOM P122
- 4、電驛之曲線採用標準 ----- Standard = IEC
- 5、反時限之曲線型式 ----- Inverse Time Curves = 極反時 (EI)
- 6、變壓器額定總容量 ----- TR = 2500 KVA
- 7、變壓器基準側計算電壓 ----- V b = 22.8 KV
- 8、變壓器基準側額定電流 ----- I r = 63.3 A
- 9、變壓器負載百分比 ----- L % = 100 %
- 10、比流器選用匝比 ----- CT = 100 / 5 A , I n = 5 A
- 11、比流器倍數 ----- CT 比 = 20 倍
- 12、基準標置計算 ----- T c = 0.633
- 13、反時限起始動作電流標置 ----- I > = 0.64 I n = 3.2 A
- 14、反時限起始動作電流設定 ----- I s = 64 A
- 15、瞬時跳脫動作電流倍數 ----- I >> = 3.5 I n = 17.5 A
- 16、瞬時跳脫動作電流設定 ----- I I T = 350 A
- 17、反時限之時間標置 (TMS) ----- T = 0.052
- 18、反時限之動作時間 ----- t = 80 / ((I / I s) ^ 2 - 1) * T

($\frac{I}{I_s}$) 各 倍 率 過 電 流 值 (A)	極反時 (EI) 動作時間 (t)
1 倍 x 64 = 64.0 A	t = ∞ Sec
1.1 倍 x 64 = 70.4 A	t = 19.810 Sec
1.3 倍 x 64 = 83.2 A	t = 6.029 Sec
1.5 倍 x 64 = 96.0 A	t = 3.328 Sec
1.7 倍 x 64 = 108.8 A	t = 2.201 Sec
1.9 倍 x 64 = 121.6 A	t = 1.594 Sec
2 倍 x 64 = 128.0 A	t = 1.387 Sec
3 倍 x 64 = 192.0 A	t = 0.520 Sec
4 倍 x 64 = 256.0 A	t = 0.277 Sec
5 倍 x 64 = 320.0 A	t = 0.173 Sec
7 倍 x 64 = 448.0 A	t = 0.087 Sec
9 倍 x 64 = 576.0 A	t = 0.052 Sec
10 倍 x 64 = 640.0 A	t = 0.042 Sec
12 倍 x 64 = 768.0 A	t = 0.029 Sec
15 倍 x 64 = 960.0 A	t = 0.019 Sec
瞬跳電流設定 I I T = 350 A	t = 0.144 Sec
瞬跳時間設定 t I >> = 350 A	t = 0.000 Sec